

АКТ
обстеження за результатами моніторингу та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Пролісок"
с.Скобелка Горохівської міської ради Луцького району Волинської області

Загальна інформація про об'єкт

1	Дата проведення обстеження	01.09.2023
2	Адреса розташування об'єкта	45703 Волинська область Луцький район, с.Скобева вул. Бистровицька 5
3	Форма власності	Комунальна
4	Найменування послуги	Обстеження
5	Особа, яка проводила обстеження	Базюк О.С. – інженер централізованої бухгалтерії Управління освіти КМССЗОО3 Горохівської міської ради
6	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0988496638 gor-osvita@ukr.net

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

так

- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожними знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
- 3) ширина входу на прилеглої території та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїв, без застосування як первинного шару покриття напінних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на крислах колісних або з мильцями)
- 6) у разі наявності на прилеглої території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом
- 7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки
- 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором терної/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)
- 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Вхідна група:

- 1) вхідна група до об'єкта обладнана доступними (візуально та тактильно) інформаційними показувачками: адреса таблиця, інформація про назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо
- 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом
- 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні

частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки

так

5) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

так

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

так

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

так

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

так

9) кути порогів заокруглені

ні

10) на першій/останній сходинки, порогі, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крислу колісному)

так

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів

так

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/шітка для витирання ніг, рівень вершук яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

так

14) у разі наявності турнікета його ширина у провітрі становить не менше 1 метра

ні

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

так

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом

ні

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють

ні

вимоги до зазначеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинки

так

4) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"

так

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

так

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

так

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

так

8) кути порогів заокруглені

ні

9) на першій/останній сходинки, порогі, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

так

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинки, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиці з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів

ні

11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхню підлоги, конструкції, бордюри, порogi тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

так

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

ні

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом

ні

14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)

ні

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані

ні

